

ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขั้นตอน	ผลการทบทวน		ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	แนวทางการปรับปรุง	หมายเหตุ
	เหมาะสม	ควรปรับปรุง			
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน		✓	1.ช่างไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ มีเพียงผู้ผ่านหลักสูตร ผขอ. เท่านั้น แต่การเป็นอาคารควบคุมประเภทที่ 2 ควรมีช่างไฟฟ้า ผอส. 2.การแบ่งฝ่ายและหน้าที่ยังไม่ชัดเจน	1. ส่งช่างไฟฟ้าเข้าอบรม ผอส. 2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อดำเนินการในปีถัดไปใหม่ โดยให้มีการแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจนมากขึ้น	
2. การประเมินสถานการณ์ภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	✓			ควรดำเนินการประเมินเป็นประจำทุกปี	
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	✓			ควรนำนโยบายมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน	
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	✓				
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	✓			เพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	
6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	✓			เพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน	✓				